

TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0991-09

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

Servisventil S-2140 med instickskoppling

- Innehavare** Kongsberg Esco AS, Postboks 85, 3602 Kongsberg, Norge
Tel: +47 926 45 700, Fax: +47 327 32 999,
E-post: post@esco.no, Hemsida: www.esco.no, Organisationsnr:911511207
- Information lämnas av** Kongsberg Esco AB, Industrigatan 2, 595 41 MJÖLBY, Sverige
Tel: 0142-828 80, Fax: 0142-101 45,
E-post: post@esco.no, Hemsida: www.esco.no
- Produkt** Servisventil S-2140 är en kilslidsventil med gummitätning. Ventilen är tillverkad av avzinkningshärdig mässingslegering med instickskoppling av polyeten (PE) för sammanfogning med PE-rör. Instickskopplingen/insticksmuffen har invändigt en öppen låsring av plast och en O-ring vilken tätar mellan muff och PE-rör. Ventil med instickskoppling finns i Dy 25, 32, 40, 50 och 63 mm. Instickskopplingen är provad och typgodkänd, se under punkten kommentarer.
- Avsedd användning** Avstängningsventil för kallvattenservisledning i mark.
- Handelsnamn** S-2140, Servisventil
- Godkännande** Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):
Installationer för tappvatten 6:62, 2:a stycket
Utformning 6:625, 1:a meningen och 4:e stycket
- Tillhörande handlingar** Monteringsanvisning S-2140 Servisventil med instickskoppling, MV-05-07sv/06.2010.
- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2007-12-12 med diarienummer 210-97-0995 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

- Tillverkare Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Kongsberg Esco AS, Kongsberg, Norge.
- Märkning Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Ventilen är på den ena sidan märkt med:

PN 16, dimension och Ametal, på den andra sidan med S-2150, anslutningsdimension PE-rör och logotype.

Förpackningen märks med:

Innehavare, tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Löpande batchnummer
Kontrollorgan

Kongsberg Esco AS, Kongsberg

SP SITAC 1002
S-2140
SC0991-09
egenskaper
batchnummer
SP

- Bedömningsunderlag Rapport nr O460/6194 samt rapport daterad 1995-02-07 från SINTEF Byggforsk.
Rapport nr. 289451 från DTI, Dansk Teknologisk Institut.
Ritningsfil daterad av SITAC 2010-06-02.
Kontrollrapport nr. P804767-09 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

- Kommentarer Ventilerna är godkända i enlighet med NKB Produktregler Nr 13 "Produktregler for Avstengningsventiler", daterad Oktober 1989. Instickskopplingarna är godkända i enlighet med NKB Produktregler Nr 18. Produktregler för "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer" daterad februari 1990.

- Giltighetstid Godkännandet gäller t o m 2015-08-26.

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.



Krister Svensson



Ronald Green